

ZERTIFIKAT

Zertifizierung Bau GmbH bescheinigt, dass das Unternehmen

Rohrbau Gmünd GmbH

Justus-von-Liebig-Straße 7 • 73529 Schwäbisch Gmünd

die Anforderungen

nach dem Arbeitsblatt

DVGW GW 301

Unternehmen zur Errichtung, Instandsetzung und Einbindung von Rohrleitungen
- Anforderungen und Prüfungen / Ausgabe Oktober 2011

erfüllt.

Geltungsbereich:

Gruppe G1, Werkstoffe: pe, st, ge
Gruppe W1, Werkstoffe: pe, st, ge, pvc

Das Zertifikat besteht aus 2 Seiten und
gilt vom 30.01.2017 bis 29.01.2022 nur in Verbindung
mit dem Eintrag unter www.zert-bau.de/unternehmenssuche.

Registrier-Nr.: 10.05.0207
Revisionsdatum: 30.01.2017
Datum der Erstzertifizierung: 22.01.2015



Bernd Wiese
GB Tiefbau

Verantwortliche Fachaufsicht

Gas	Dipl.-Ing. (FH) Thomas Paal Markus Eichele (Stellvertr.)
Wasser	Dipl.-Ing. (FH) Thomas Paal Markus Eichele (Stellvertr.)

Verantwortliche Schweißaufsicht

Stahl	Dipl.-Ing. (FH) Thomas Paal Andreas Gebhardt (Stellvertr.)
PE	Dipl.-Ing. (FH) Thomas Paal (Stellvertr.) Andreas Gebhardt

Registrier-Nr.: 10.05.0207
Revisionsdatum: 30.01.2017
Datum der Erstzertifizierung: 22.01.2015



Bernd Wiese
GB Tiefbau

Legende zum Zertifizierungsumfang DVGW-Arbeitsblatt GW 301 / Oktober 2011:

Sparte Gas

G1 alle Betriebsdrücke und Nennweiten
G2 Betriebsdrücke ≤ 16 bar und Nennweiten ≤ DN 300
G3 Betriebsdrücke ≤ 5 bar und Nennweiten ≤ DN 300

Sparte Wasser

W1 alle Betriebsdrücke und Nennweiten
W2 alle Betriebsdrücke und Nennweiten ≤ DN 400
W3 Betriebsdrücke ≤ 16 bar und Nennweiten ≤ DN 300

Werkstoffe

pe PE (Polyethylen)
st Stahl
ge Gusseisen
gfk GFK (Glasfaserkunststoff)
pvc PVC (Polyvinylchlorid)
az Asbestzement